

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе
646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14
Тел/факс: (38155) 2-11-53 E-mail: kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 3190/ПВ

646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14
(место выдачи предписания)

«24» октября 2024 г.

Мною, Поповой Ольгой Валерьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении 30.09.2024 г. профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес: 646603, Омская обл., р-н Горьковский, п. Алексеевский, ул. Юбилейная, 24,

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

646603, Омская обл., р-н Горьковский, п. Алексеевский, ул. Юбилейная, 24:

- согласно протоколу полноты прохождения медицинского обследования и иммунизации персонала учреждения филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Омской области в Калачинском районе» от 30.09.2024 г. не представлены личные медицинские книжки директора Таужанова К.М., учителей Куписову И.М., Кондратенко А.С., Голубеву Е.В., сторожей Едалина Е.А., Зубкова А.В., Иванова В.В., водителя Куликова В.М.;

Не пройдено флюорографическое обследование советником директора по воспитанию Латыпову А.В., рабочим по КОЗ Субботиным А.П.;

Нет пройдено исследование на кишечную группу библиотекарем Шевелевой Е.Ю.;

Не пройдена гигиеническая подготовка и аттестация – Рей Т.А.(рабочая по КОЗ).

Выдано Постановление о временном отстранении от работы № 103 от 24.10.2024 г. с 25.10.2024 г. работников: директора Таужанова К.М., учителей Куписову И.М., Кондратенко А.С., Голубеву Е.В., сторожей Едалина Е.А., Зубкова А.В., Иванова В.В., водителя Куликова В.М. (не представлены личные медицинские книжки) – до предоставления личных медицинских книжек с отметками о вакцинации, прохождении обследований, исследований, медицинского осмотра, гигиенической подготовки и аттестации; советника директора по воспитанию Латыпову А.В., рабочего по КОЗ Субботина А.П. (не пройдено флюорографическое обследование) - до получения результатов флюорографического обследования, библиотекаря Шевелева Е.Ю. (не пройдено исследование на кишечную группу) - до получения отрицательных результатов лабораторных исследований на кишечную группу.

- В соответствии с протоколом испытаний прочих объектов на микробиологические показатели № 4028 от 09.10.2024 г., экспертным заключением № 6394 Кч/Л от 17.10.2024 г. установлено, в 1-ом из 10-и исследованных смывах, отобранных в МБОУ "Алексеевская СОШ": пищеблок (разнос для чистых стаканов), обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о неэффективности санитарной обработки и не соответствует требованиям разд. 2 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- в складах хранения сыпучих продуктов и овощей установлены гигрометры, по которым невозможно определить влажность воздуха, так как шкала сухого воздуха, используемая для определения влажности воздуха начинается с 20 °С, а температура воздуха в складах составляет 18°С и 19°С, контроль за температурно-влажностным режимом в складах не осуществляется, показания приборов не фиксируются, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- используются смесители со следами ржавчины и коррозии, а также имеются неисправные смесители в туалетах для мальчиков, девочек, служебном, для мальчиков начальных классов, кабинете точки роста «химическая и биологическая лаборатория», что является нарушением п.2.4.6.2, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20;

- в туалете для девочек (2-й этаж), служебном туалете отсутствует подводка горячей воды, в

туалете для мальчиков начальных классов установлен бойлер, но подогрев воды не осуществляется из-за отсутствия подключения бойлера к электричеству (нет розетки), в кабинете точки роста «технология» имеется подводка воды, установлен бойлер – водоснабжение на момент осмотра отсутствует, что является нарушением п.2.6.1, 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20;

- унитазы в туалете для девочек (1-й и 2-й этаж), два унитаза в туалете для мальчиков начальных классов не оснащены сиденьями, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20;

- в помещениях МБОУ «Алексеевская СОШ» не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, не работали лампы (светильники) в кабинетах математики (2 кабинета), иностранного языка, технологии, 2-го, 3-го и 4-го начальных классов, точек роста «химическая и биологическая лаборатория» и «физическая лаборатория», географии, рекреации 2-го этажа, рекреации начальной школы, туалете для мальчиков 1-4 классов, раздевалках при спортивном зале, что является нарушением требований п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в помещениях школы (кабинеты математики (2 кабинета), географии, иностранного языка, технологии, начальные классы, рекреации 2-го этажа) одновременно используются лампы с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Конструкция окон в кабинетах математики, истории не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года и чистки оконных стекол, рамы запенены, что является нарушением п.2.7.2., п.2.8.3 СП 2.4.3648-20.

- Согласно п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла, в нарушение данного требования в кабинетах математики (2 кабинета), точки роста «химическая и биологическая лаборатория» (стеклопакет треснут), рекреации 2-го этажа, актовом зале, на лестничной площадке запасного выхода остекление окон выполнено из стыковых стекол, имеются трещины.

- в нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 над учебной доской в кабинетах математики (2 кабинета), истории, технологии, 4-го начального класса неисправен дополнительный источник искусственного освещения, направленный непосредственно на рабочее поле (софит), в кабинете точки роста «физическая лаборатория» учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения направленным непосредственно на рабочее поле.

Согласно п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 в помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности. В нарушение данного требования обнаружено большое количество насекомых (мух) между оконными рамами и в помещениях кабинетов математики, истории, актового зала, лестничная площадка запасного выхода.

Согласно п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 Окна помещений, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудуются москитными сетками. В нарушение данного требования не оборудованы москитными сетками окна в кабинетах точки роста «химическая и биологическая лаборатория», географии, иностранного языка.

В нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 в кабинете истории используются разные типы ламп (светодиодные и люминесцентные).

- в рекреации 2-го этажа (около кабинета физики) и кабинете иностранного языка потолок имеет дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибком, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

В нарушение требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в кабинете иностранного языка используются стулья с дефектами и повреждениями поверхности, в кабинете 4-го начального класса используются скамейки вместо стульев.

- отделка стен в актовом зале, в кабинете 3-го начального класса не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (покрытие стирается, мажется), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20,

- в туалете для мальчиков (1-4 классы) не работают 1 сливной бачок, 4 писсуара (неисправно подключение к системе водоотведения), электросушитель для рук (нет электрической розетки), что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

- в нарушение п. 2.6.1, п. 2.6.3, п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 не оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, фактически в кабинетах установлены бытовые умывальники.

- спортивное оборудование (маты) имеет повреждения покрытия, не позволяющие проводить их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением требований п.2.4.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

В МБОУ «Алексеевская СОШ» не в полном объеме осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, отсутствуют документы, подтверждающие проведение лабораторных исследований, проведенных в соответствии с утвержденной программой производственного контроля, что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Омская обл., р-н Горьковский, д. Сягаевка, ул. Клубная, 8:

- не все источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии, не работали лампы (светильники) в кабинете 1-4 классов, что является нарушением требований п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете 1-4 классов одновременно используются лампы с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в туалете школы д. Сягаевка установлены 3 кабинки, в которых неисправны 2 сливных бачка, писсуар не используется, так как неисправно подключение к системе водоотведения, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
646603, Омская обл., р-н Горьковский, п. Алексеевский, ул. Юбилейная, 24		
1.	Организовать прохождение гигиенической подготовки и аттестации рабочей по КОЗ Рей Т.А. Основание: п. 1.5 СП 2.4.3648-20	22.09.2025
2.	Обеспечить контроль за соблюдением мытья и санитарной обработки оборудования сотрудниками Основание: разд. 2 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".	22.09.2025
3.	Организовать контроль за температурно-влажностным режимом хранения пищевой продукции в складских помещениях, с ежедневной регистрацией на бумажном и (или) электронном носителях Основание: п.3.8, п.8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	22.09.2025
4.	Заменить неисправные, а также имеющие следы ржавчины и коррозии смесители в туалетах для мальчиков, девочек, служебном, для мальчиков начальных классов, кабинете точки роста «химическая и биологическая лаборатория» Основание: п.2.4.6.2, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20, п.2.9, п.2.15 СанПиН 2.3./2.4.3590-20.	22.09.2025
5.	Обеспечить подачу холодной и горячей воды через смесители в туалете для девочек (2-й этаж), служебном туалете, в туалете для мальчиков начальных классов, в кабинете точки роста «технология» Основание: п.2.6.1, 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20	22.09.2025
6.	Оснастить унитазы в туалете для девочек (1-й и 2-й этаж), в туалете для мальчиков начальных классов сиденьями Основание: п.2.4.11 СП 2.4.3648-20	22.09.2025
7.	Обеспечить содержание источников искусственного освещения в кабинетах математики (2 кабинета), иностранного языка, технологии, 2-го, 3-го и 4-го	22.09.2025

	начальных классов, точек роста «химическая и биологическая лаборатория» и «физическая лаборатория», географии, рекреации 2-го этажа, рекреации начальной школы, туалете для мальчиков 1-4 классов, раздевалках при спортивном зале в исправном состоянии. Основание: п.2.8.9 СП 2.4.3648-20	
по плану Задан	8. Обеспечить систему общего освещения в помещениях школы (кабинеты математики (2 кабинета), географии, иностранного языка, технологии, истории, начальные классы, рекреации 2-го этажа) потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускать в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Основание: п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	22.09.2025
по плану Задан ✓	9. Выполнить замену окон в кабинетах математики, истории, конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещения в любое время года, чистки оконных стекол по мере их загрязнения, Основание: п.2.7.2., п.2.8.3 СП 2.4.3648-20	22.09.2025
по плану Задан ✓	10. Выполнить остекление окон в кабинетах математики, точки роста «химическая и биологическая лаборатория» (стеклопакет треснут), рекреации 2-го этажа, актовом зале, на лестничной площадке запасного выхода из цельного стекла. Не допускать наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Основание: п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20	22.09.2025
по плану Задан ✓	11. Оборудовать учебную доску в кабинетах математики (2 кабинета), истории, технологии, 4-го начального класса, точки роста «физическая лаборатория» исправным софитом Основание: п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20	22.09.2025
+	12. Обеспечить отсутствие насекомых (мух) между оконными рамами и в помещениях кабинетов математики, истории, актового зала, лестничной площадки запасного выхода. Основание: п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20.	22.09.2025
+	13. Оборудовать москитными сетками окна в кабинетах точки роста «химическая и биологическая лаборатория», географии, иностранного языка, открываемые в весенний, летний и осенний периоды. Основание: п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20	22.09.2025
по плану Задан ✓	14. Провести ремонт кровли над рекреацией 2-го этажа (около кабинета физики) и кабинетом иностранного языка, а также ремонт потолка в данных помещениях, поверхность не должна иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должна иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20	22.09.2025
участием	15. Обеспечить кабинеты иностранного языка и 4-го начального класса ученической мебелью (стульями) с покрытием не имеющим дефектов и повреждений, выполненными из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Основание: п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20	22.09.2025
+	16. Обеспечить отделку стен в актовом зале, в кабинете 3-го начального класса, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20	22.09.2025
по плану Задан	17. Обеспечить туалет для мальчиков (1-4 классы) исправным и без дефектов подключения санитарно-техническим оборудованием. Основание: п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	22.09.2025
по плану Задан ✓	18. учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов оборудовать системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Обеспечить подачу горячей и холодной воды через смесители.	22.09.2025

	СП 2.4.3648-20 п. 2.6.1, п. 2.6.3, п.3.4.13	
19.	Обеспечить спортивный зал спортивным оборудованием (матами) с покрытием, не имеющим повреждений, позволяющим проводить их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами Основание: п.2.4.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20	22.09.2025
20.	Обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с утвержденной программой производственного контроля в полном объеме (включая лабораторные исследования и испытания) Основание: п. 1.8 СП 2.4.3648-20	22.09.2025
Омская обл., р-н Горьковский, д. Сягаевка, ул. Клубная, 8		
21.	Обеспечить содержание источников искусственного освещения в кабинете 1-4 классов в исправном состоянии. Основание: п.2.8.9 СП 2.4.3648-20	22.09.2025
22.	Обеспечить систему общего освещения в кабинете 1-4 классов потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускать в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Основание: п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	22.09.2025
23.	Обеспечить туалет исправным и без дефектов подключения санитарно-техническим оборудованием. Основание: п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20	22.09.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алексеевская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес: 646603, Омская обл., р-н Горьковский, п. Алексеевский, ул. Юбилейная, 24.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14 (эл. адрес: kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)

Попова
(подпись)

Попова О.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__» _____ 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «__» _____ 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района. (646600, Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, 2) gorkov_obrazov@mail.ru.